

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, пер. Долomanовский, дом 132, тел. 240-63-08, E-Mail: gumchsro_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и ПР по городу Волгодонску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: logpn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 37/1/1

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского - юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору № 37 от 10.04.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка:

с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «23» мая 2017 года; с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «14» июня 2017 года. проведена плановая проверка И.о. начальника ОНД и ПР по г. Волгодонску УНД и ПР ГУ МЧС России по РО капитаном внутренней службы Авдеевым Денисом Сергеевичем; ст. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Недайводиным Владимиром Геннадьевичем; инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Бондаренко Вячеславом Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского - юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дружбы, 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска Платоновым В.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В инструкции о мерах по-	(п.462 ППР в РФ утв. по-	02.04.2018г.	

	жарной безопасности не указаны лица ответственные за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим	становлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)		
2.	Не во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны	(п.6 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).	02.04.2018г.	
3.	В здании защиты эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),предусмотренными конструкцией светильника.	(п.42 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).	02.04.2018г.	
4.	На объекте защиты эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции.	(п.42 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).	02.04.2018г.	
5.	На объекте защиты используются розетки и другие электроустановочными изделия с повреждениями.	(п.42 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	02.04.2018г.	
6.	На объекте защиты, а именно на вахте и помещении приема пищи допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть бытовых электроприборов.	(п.42 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	02.04.2018г.	
7.	На плане эвакуации людей при пожаре обозначенные места хранения первичных средств пожаротушения не соответствуют действительности.	(п.7 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).	02.04.2018г.	
8.	Помещение пожарного поста не оборудовано аварийным освещением, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95.	(п. 12.55, НПБ 88-2001, п. 13.14.12, СП 5.13130.2009.)	02.04.2018г.	
9.	Руководитель организации при ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты не соблюдает требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, а именно: линии связи между техническими средствами	(п.61 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390; ст. 6, ч.2 ст.82, ст. 103 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	02.04.2018г.	

	автоматической установки пожарной сигнализации, выполнены кабельным изделием без учета обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами;			
10.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение требования нормативных документов к средствам обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), а именно: в отдельных помещениях нарушено расстояние от дымового пожарного извещателя до электросветильника, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.	(п.61 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390; п. 12.33 НПБ 88-2001, п. 13.3.6, СП 5.13130.2009.)	02.04.2018г.	
11.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах)	(п.61 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	02.04.2018г.	
12.	На объекте защиты установлены не сертифицированные пожарные шкафы	(ч.3 ст. 4, ст. 151 123-ФЗ, п.4.1 НПБ 151-2000)	02.04.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в

соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНД и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

капитан внутренней службы

« 14 » июня 2017 г

(подпись)



Авдеев Д.С.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

капитан внутренней службы

« 14 » июня 2017г

(подпись)




Недайводин В.Г.

Инспектор ОНД и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

майор внутренней службы

« 14 » июня 2017 г

(подпись)



Бондаренко В.В.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 14 » 06 2017 г

директор МБ ГУ МЧС России
Рябчиков В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору